



Общество с ограниченной ответственностью «Экологический Исследовательский Центр» (ООО «ЭИЦ»)

Юридический адрес: 127287, г. Москва, пер. 4-й Вятский, д.16, корп.2


Испытательный лабораторный центр ООО «ЭИЦ» адрес места осуществления деятельности: 125371, г. Москва, Волоколамское ш., домовладение 89, строение 2, этаж 2, помещения 45, 49-53, 58, 60-62, 65, 67, 71-74; тел.: +7 (495) 414-11-52 адрес электронной почты: info@ecorc.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A76



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. руководителя ИЛЦ ООО «ЭИЦ»

 А.А.Волощенко

19 августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2483 от 19.08.2022

(Дата выдачи протокола)

Наименование испытуемого объекта	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения		
Наименование заказчика	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ		
Юридический адрес заказчика	141008, Московская обл, г.о. Мытищи, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, дом 36/7		
Фактический/почтовый адрес заказчика	141008, Московская обл, г.о. Мытищи, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, дом 36/7		
Место отбора пробы (адрес)	Мытищинский район, Московская область, вблизи поселка Пироговский		
Точка отбора пробы	Широта 55°59'13"N (55.986944), Долгота 37°44'54"E (37.748331)		
Отбор пробы выполнил	Представитель ООО «Лаб24»		
Дата/время отбора пробы	17.08.2022/12:48	Дата/время получения пробы в ИЛЦ	17.08.2022/16:07
Дата начала испытаний	17.08.2022	Дата окончания испытаний	19.08.2022
Сопроводительная документация	Заявка		
Нормативный документ на отбор проб	ГОСТ 31942		
Дополнительная информация	ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку и предоставленную информацию об образце (пробе)		
Регистрационный номер пробы в лаборатории	22/002449		

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя	Результат испытания	Единицы измерения	Норматив	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	0	КОЕ/мл	не норм. ¹⁾	МУК 4.2.1884-04 Приложение 1
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	Отсутствие ¹⁾	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7
3	E. coli	0	КОЕ/100 мл	Отсутствие ¹⁾	ГОСТ 31955.1

¹⁾ СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты изложенные в протоколе распространяются только на образцы подвергнутые испытаниям
Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с разрешения ООО «ЭИЦ»






Общество с ограниченной ответственностью «Лаб24»
(ООО «Лаб24»)

Юридический адрес: 125371, г. Москва, шоссе Волоколамское, д/д 89, этаж 1, пом.111
Испытательная лаборатория ООО «Лаб24» адрес места осуществления деятельности:
125371, РОССИЯ, Москва г, Волоколамское ш, д. 89, строен. 2, Производственно-складской корпус,
2 этаж, помещения №201, №205, №209, №214, №217, №218, №219, №222, №224
тел.: +7 (495) 133-01-34 адрес электронной почты: info@lab-24.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AH50



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛ ООО «Лаб24»


К.Г. Тихомирова
23 августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6182 от 23.08.2022

(Дата выдачи протокола)

Наименование испытуемого объекта	Вода питьевая				
Наименование заказчика	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЦИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ				
Юридический адрес заказчика	141008, Московская обл, г.о. Мытищи, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, дом 36/7				
Фактический/почтовый адрес заказчика	141008, Московская обл, г.о. Мытищи, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, дом 36/7				
Место отбора пробы (адрес)	Мытищинский район, Московская область, вблизи поселка Пироговский				
Точка отбора пробы	Широта 55°59'13"N (55.986944), долгота 37°44'54"E (37.748331)				
Отбор пробы выполнил	ООО «Лаб24»				
Дата/время отбора пробы	17.08.2022/12:48	Дата/время получения пробы в ИЛ	17.08.2022/16:17		
Дата начала испытаний	17.08.2022	Дата окончания испытаний	23.08.2022		
Сопроводительная документация	Акт отбора проб №963 от 17.08.2022г.				
Нормативный документ на отбор проб	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014				
Дополнительная информация	-				
Регистрационный номер пробы в лаборатории	22/005386				
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ					
№ п/п	Наименование показателя	Результат испытания с характеристикой погрешности/неопределенности*	Единицы измерения	Норматив	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6
ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Алюминий	0,098 ± 0,029	мг/дм ³	0,2 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000, изд. 2015 г.
2	Аммиак и аммоний-ионы суммарно	менее 0,1	мг/дм ³	1,5 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013, изд. 2013 г.
3	Барий	0,018 ± 0,005	мг/дм ³	0,7 ¹⁾	ГОСТ 31870-2012, метод 1, изд. 2019 г.
4	Бор	менее 0,04	* мг/дм ³	0,5 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.237-2007, изд. 2011 г.
5	Взвешенные вещества	менее 0,5	мг/дм ³	не норм. ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009, изд. 2017 г.
6	Вкус	1	баллы	3 ¹⁾	ГОСТ Р 57164-2016, изд. 2019 г.
7	Водородный показатель	5,63 ± 0,20	ед.рН	6-9 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, изд. 2019 г.
8	Гидрокарбонаты	24 ± 5	мг/дм ³	не норм. ¹⁾	ГОСТ 31957-2012, изд. 2013 г., метод А
9	Железо общее	0,08 ± 0,02	* мг/дм ³	0,3 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96, изд. 2011 г.
10	Жесткость	1,6 ± 0,2	*Ж	10 ¹⁾	ГОСТ 31954-2012, метод А, изд. 2013 г.
11	Запах при 20°С	0	баллы	3 ¹⁾	ГОСТ Р 57164-2016, изд. 2019 г.
12	Запах при 60°С	1	баллы	3 ¹⁾	ГОСТ Р 57164-2016, изд. 2019 г.
13	Кадмий	0,000028 ± 0,000017	мг/дм ³	0,001 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98, изд. 2013 г.
14	Калий	менее 1	мг/дм ³	не норм. ¹⁾	ПНДФ 14.1:2:4.138-98, изд. 2017 г.



№ п/п	Наименование показателя	Результат испытания с характеристикой погрешности/неопределенности*	Единицы измерения	Норматив	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6
15	Кальций	16,0 ± 1,0	мг/дм ³	не норм. ¹⁾	ФР.1.31.2015.21608, изд. 2014 г.
16	Кобальт	0,00030 ± 0,00015	мг/дм ³	0,1 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98, изд. 2013 г.
17	Массовой концентрация суммарных растворенных форм кремния	5,3 ± 0,8 *	мг/дм ³	20 ¹⁾	ФР.1.31.2009.06212 (НДП 10.1:2:3.100-08), изд. 2020 г.
18	Литий	0,010 ± 0,003	мг/дм ³	0,03 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98, изд. 2017 г.
19	Магний	10,0 ± 1,0	мг/дм ³	50 ¹⁾	ФР.1.31.2015.21608, изд. 2014 г.
20	Марганец	0,0057 ± 0,0022	мг/дм ³	0,1 ¹⁾	ФР.1.37.2016.23613, изд. 2016 г.
21	Медь	0,0013 ± 0,0005	мг/дм ³	1 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98, изд. 2013 г.
22	Молибден	менее 0,1	мг/дм ³	0,07 ¹⁾	ФР.1.31.2015.20120 (НД 1.25-2014), изд. 2014
23	Мутность	менее 1	ЕМФ	2,6 ¹⁾	ГОСТ Р 57164-2016, изд. 2019 г.
24	Мышьяк	менее 0,0005	мг/дм ³	0,01 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98, изд. 2013 г.
25	Натрий	2,0 ± 0,3	мг/дм ³	200 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98, изд. 2017 г.
26	Никель	0,00744 ± 0,00260	мг/дм ³	0,02 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98, изд. 2013 г.
27	Нитраты	10,6 ± 1,3 *	мг/дм ³	45 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95, изд. 2011 г.
28	Нитриты	менее 0,02 *	мг/дм ³	3 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95, изд. 2011 г.
29	Перманганатная окисляемость	1,02 ± 0,20	мг/дм ³	7 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, изд. 2012 г.
30	Свинец	менее 0,0002	мг/дм ³	0,01 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98, изд. 2013 г.
31	Селен	менее 0,005	мг/дм ³	0,01 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.203-03, изд. 2008 г.
32	Серебро	0,000057 ± 0,000029	мг/дм ³	0,05 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98, изд. 2013 г.
33	Стронций	0,11 ± 0,03	мг/дм ³	7 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98, изд. 2017 г.
34	Сульфаты	47 ± 6	мг/дм ³	500 ¹⁾	ГОСТ 31940-2012, метод 1, изд. 2013 г.
35	Сероводород, гидросульфид-ионы, сульфид-ионы (суммарно)	менее 0,002	мг/дм ³	0,05 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02, изд. 2019 г.
36	Фосфаты	0,41 ± 0,06	мг/дм ³	не норм. ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.248-07, изд. 2016 г.
37	Фториды	менее 0,1 *	мг/дм ³	1,5 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002, изд. 2012 г.
38	Хлориды	менее 10 *	мг/дм ³	350 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97, изд. 2020 г.
39	Хром общий	менее 0,01 *	мг/дм ³	0,05 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96, изд. 2016 г.
40	Цветность	менее 1	градусы	30 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, изд. 2004 г.
41	Цинк	0,047 ± 0,018 *	мг/дм ³	5 ¹⁾	ПНД Ф 14.1:2:4.60-96, изд. 2011 г.
42	Общая щелочность	0,40 ± 0,08	ммоль/дм ³	не норм. ¹⁾	ГОСТ 31957-2012, изд. 2013 г., метод А

¹⁾ СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Примечание: Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Результаты изложенные в протоколе распространяются только на образцы подвергнутые испытаниям
Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с разрешения ООО «Лаб24»

